

تاريخ الطباعة : 2020-08-25
وقت الطباعة : ص 7:22
رقم الطلب : PAC20007518



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لأنظمة إطفاء الحريق والحماية

رقم السجل التجاري : 85372 رقم الرخصة التجارية : 124187

رقم قيد المنشأة : 16-0624-00 رقم الهاتف :

البريد الإلكتروني :

التصنيف : Fire alarm systems

إسم المنتج : Mass Notification System, Voice Communication System, Units and Accessories

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2020-08-24 تاريخ الإنتهاء : 2022-08-24

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2020-08-25 : التاريخ
PERMIT # PAC20007518 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Mass Notification System, Voice Communication System, Units and Accessories	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire alarm systems	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاتحاد لانتظمة اطفاء الحريق والحماية	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Hosiden Besson Limited / U K	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Banshee Excel Lite Xenon Audible Warning Device

Banshee Excel Lite

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL

539c/03

LPCB-BRE

شهادة المختبرات المساندة
(من هيئات معتمدة)

RECOMMENDATIONS

التوصيات

Notes:

1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

2.Meets the requirements of EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006, Fire Detection and Alarm System, Sounder.

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

