

تاريخ الطباعة : 2020-09-30
وقت الطباعة : AM 7:33
رقم الطلب : PAC20010116



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لأنظمة إطفاء الحريق والحماية
رقم السجل التجاري : 85372
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Detection and Alarm System
إسم المنتج : Emergency Communication System / Mass Notification System & Accessories

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2020-09-29 تاريخ الإنتهاء : 2022-09-29

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2020-09-30 : التاريخ
PERMIT # PAC20010116 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Emergency Communication System / Mass Notification System & Accessories	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Detection and Alarm System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاتحاد لأنظمة اطفاء الحريق والحماية	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Eaton Electrical Products Limited / U K	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

High Output Sounder / Beacon "Red"

Flashni

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL

G 206021

Verband der Sachversicherer
-VDS

شهادة المختبرات المساندة
(من هيئات معتمدة)

RECOMMENDATIONS

التوصيات

Notes:

1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

2.Meets the requirements of EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006, Fire Detection and Alarm System, Sounders.

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

