

2022-08-09 : تاريخ الطباعة :  
AM 6:34 : وقت الطباعة :  
PAC22008574 : رقم الطلب :



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

### شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

### بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لأنظمة اطفاء الحريق والحماية  
رقم السجل التجاري : 85372  
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00  
البريد الإلكتروني :  
التصنيف : Fire Detection and Alarm System  
إسم المنتج : Control Units

### تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

### ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2022-08-08 تاريخ الإنتهاء : 2024-08-07

عدير ادارة الوقاية /ع  
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2022-08-09 : التاريخ  
PERMIT # PAC22008574 : رقم الطلب



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

## TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

|                         |                                      |                            |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| PRODUCT                 | Control Units                        | منتج                       |
| PRODUCT APPLICATION     | Fire Detection and Alarm System      | تصنيف المعدة               |
| APPLICANT / P.O BOX     | الاتحاد لانظمة اطفاء الحريق والحماية | مقدم الطلب                 |
| MANUFACTURER / LOCATION | TYCO FIRE & SECURITY GmbH / U K      | الشركة المصنعة / بلد الصنع |

الوصف

الموديل

|   |        |
|---|--------|
| 4-8 Loops Analogue Addressable Control & Indicating Equipment (557.200.952), 8.4 inch TFT colour touch screen user interface, with touch sensitive status LED's, RAL 7035 color, 230 VAC 50/60 Hz input power supply. Indoor use.<br>Incorporating units indicated in the LPCB listing. | FC718D |
|---|--------|

|                                  |          |  |  |
|----------------------------------|----------|--|--|
| 3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL | 681au/04 | LOSS PREVENTION CERTIFICATION BOARD (LPCB-BRE) | شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) |
|----------------------------------|----------|--|--|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| RECOMMENDATIONS | التوصيات |
|-----------------|----------|

Certificate No 681au-(cl-2) to EN 54-2: 1997 + A1: 2006 & EN 54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006

This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction (Qatar Civil Defense).

عدير ادارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

