

تاريخ الطباعة : 2023-02-02
وقت الطباعة : AM 7:36
رقم الطلب : PAC23001151



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لانتظمة اطفاء الحريق والحماية
رقم السجل التجاري : 85372
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Detection and Alarm System
إسم المنتج : Control Units

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2023-02-01 تاريخ الإنتهاء : 2025-01-31

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2023-02-02 : التاريخ
PERMIT # PAC23001151 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Control Units			منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Detection and Alarm System			تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاتحاد لانظمة اطفاء الحريق والحماية			مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Tyco Fire and Security GmbH / SWITZERLAND			الشركة المصنعة / بلد الصنع
الوصف				الموديل
Part no. 557.200.725, Addressable Fire Alarm Control Panel, 3 Loops, 250 Points				FC503
Part no. 557.200.726, Addressable Fire Alarm Control Panel, 6 Loops, 500 Points				FC506
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL		CA12.01998	IMQ S.P.A	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
RECOMMENDATIONS				التوصيات
Notes:				
1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.				
2.Meets the requirements of EN 54-2:1997 + A1:2006 & EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006, Fire Detection and Alarm System, Control and Indicating Equipment with Power Supply Equipment.				

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

