

تاريخ الطباعة : 2023-04-16
وقت الطباعة : AM 10:00
رقم الطلب : PAC23004104



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لانتظمة اطفاء الحريق والحماية
رقم السجل التجاري : 85372
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Detection and Alarm System
إسم المنتج : Control Units

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناءً على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئة المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2023-04-16 تاريخ الإنتهاء : 2025-04-15

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2023-04-16 : التاريخ
PERMIT # PAC23004104 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT	Control Units	منتج
PRODUCT APPLICATION	Fire Detection and Alarm System	تصنيف المعدة
APPLICANT / P.O BOX	الاتحاد لانظمة اطفاء الحريق والحماية	مقدم الطلب
MANUFACTURER / LOCATION	Tyco Fire and Security GmbH / SWITZERLAND	الشركة المصنعة / بلد الصنع

الوصف

الموديل

Part no. 557.200.718, Triple Circuit Single Loop Panel English - 2,7A PSU

FC501-H

3RD PARTY CERTIFICATE /
APPROVAL

CA12.01996

IMQ S.P.A

شهادة المختبرات المساندة
(من هيئات معتمدة)

RECOMMENDATIONS

التوصيات

Notes:

1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.

2.Meets the requirements of EN 54-2:1997 + A1:2006 & EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006, Fire Detection and Alarm System, Control and Indicating Equipment with Power Supply Equipment.

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

/ع

