

تاريخ الطباعة : 2021-10-24
وقت الطباعة : AM 11:57
رقم الطلب : PAC21011282



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الإسم التجاري : الاتحاد لانتظمة اطفاء الحريق والحماية
رقم السجل التجاري : 85372
رقم قيد المنشأة : 16-0624-00
البريد الإلكتروني :
التصنيف : Fire Detection and Alarm System
إسم المنتج : Emergency Communication System / Mass Notification System & Accessories

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئته المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق.

ملاحظات

1. يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع.
2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئته المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق.

تاريخ الاعتماد : 2021-10-24 تاريخ الإنهاء : 2023-10-24

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



DATE : 2021-10-24 : التاريخ
PERMIT # PAC21011282 : رقم الطلب



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

| | | | |
|--|---|--|--|
| PRODUCT | Emergency Communication System / Mass Notification System & Accessories | منتج | |
| PRODUCT APPLICATION | Fire Detection and Alarm System | تصنيف المعدة | |
| APPLICANT / P.O BOX | الاتحاد لانظمة اطفاء الحريق والحماية | مقدم الطلب | |
| MANUFACTURER / LOCATION | Tyco Fire & Security GmbH / SWITZERLAND | الشركة المصنعة / بلد الصنع | |
| الوصف | | الموديل | |
| FireClass Addressable Type A Indoor Wall Sounder Beacon VID with Short Circuit Isolator, Red Housing (576.440.012) | | FC440AIR | |
| 3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL | 681at/06 | LOSS PREVENTION CERTIFICATION BOARD (LPCB-BRE) | شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) |
| RECOMMENDATIONS | التوصيات | | |

Notes:

- 1.This product approval shall comply with the Design, Inspection, Installation, Testing and Maintenance requirements of NFPA 72 (and/or other related NFPA Codes / Standards), other acceptable International Codes / Standards, Local Regulations, Listing Instructions and/or Manufacturer's Published Instructions subject to the technical review and approval of the Authority Having Jurisdiction / Qatar Civil Defence.
- 2.Meets the requirements of EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006, EN 54-17: 2005, Fire Detection and Alarm Systems, Sounders with Short Circuit Isolator.

الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

